NO. PIECES FOR 1 SET		DESCRIPTION	DWG NO. / STANDARD NO.	MARK	CODE NO.	REMARK
GROUP						
2	1					







基礎参考図





配 管 仕 様

記号	名　　称	管　径	接　　続
A	冷却水入口管	80A×2	JIS10Kフランジ
B	冷却水出口管	100A×1	JIS10Kフランジ
C	ドレーン管	50A×1	Rc メネジ
D	オーバーフロー管	50A×1	Rc メネジ
E	自動給水管	25A×1	Rp メネジ
F	手動給水管	25A×1	Rp メネジ

製品質量	505 kg
運転質量	1365 kg

REV. NO.	NO.	REVISION	DATE	DRAWN
—	4	記事削除	'21.12.01	有満 仲谷
—	3	給水管寸法変更：491→511、△番号削除	'13.08.21	飛田 —
—	2	配管仕様表接続表記変更	'03.02.27	小西 関口
3カ-04193	5	基礎参考図是正	'23.02.28	磯本

CUSTOMER	WORK NO.	GROUP NO.	NO. OF SETS

SCALE 1：40　DATE 1995・10・28

DRAWN	CHK'D	INSP.	APPR.
小西	—	今西	柳原

NIHON SPINDLE MFG. CO., LTD. JAPAN
日本スピンドル製造株式会社

CTA-80NL

冷却塔外形図

DWG NO. 35-46050 5

D. ID:CTG35-46050 R50127 TIME:14:18
GROUP:CTWR USER:CT1 DATE:03/02/23