NO. PIECES FOR 1 SET		DESCRIPTION	DWG NO. / STANDARD NO.	MARK	CODE NO.	REMARK
GROUP						
2	1					







基礎参考図

配管仕様

記号	名称	管径	接続
A	冷却水入口管	80A×1	Rp メネジ
B	冷却水出口管	80A×1	Rp メネジ
C	ドレーン管	40A×1	Rc メネジ
D	オーバーフロー管	40A×1	Rc メネジ
E	自動給水管	20A×1	Rp メネジ
F	手動給水管	20A×1	Rp メネジ

製品質量	169 kg
運転質量	533 kg

REV. NO.	NO.	REVISION	DATE	DRAWN
—	4	ターミナルボックス追記、記事削除	'21.12.01	有満 仲谷
—	3	配管仕様表接続表記変更、△番号削除	'03.02.26	小西 関口
—	2	寸法変更及び表変更、831→825、129→135、2513→2519、921→915	'02.10.01	山本 田中
3カ-04193	5	図形整備	'23.02.28	磯本

CUSTOMER	WORK NO.	GROUP NO.	NO. OF SETS

SCALE	1:30	DATE	1995・10・24
DRAWN	CHK'D	INSP.	APPR.
小西	—	—	徳永

NIHON SPINDLE MFG. CO., LTD. JAPAN
日本スピンドル製造株式会社

CTA-50NE

冷却塔外形図

DWG NO. 35-46023 5

D. ID:CTG35-46023 R50127 TIME:13:54
GROUP:CTWR USER:CT1 DATE:03/02/23