








基礎参考図

配管仕様

記号	名称	管径	接続
A	冷却水入口管	80A×1	Rp メネジ
B	冷却水出口管	80A×1	Rp メネジ
C	ドレーン管	40A×1	Rc メネジ
D	オーバーフロー管	40A×1	Rc メネジ
E	自動給水管	20A×1	Rp メネジ
F	手動給水管	20A×1	Rp メネジ

製品質量	129	kg
運転質量	436	kg

				—	4×	ターミナルボックス追記、記事削除	'21.12.01	有満 仲谷		SCALE	1:20	DATE	1995・10・24	CTA-40NE	
				—	3×	配管仕様表接続表記変更、△番号削除	'03.02.26	小西 関口		DRAWN	CHK'D	INSP.	APPR.	冷却塔外形図	
				—	6×	水槽高さ変更: 445→460	'24.12.04	磯本 (南)		小西	山本				
				3カ-04193	5×	図形整備	'23.02.28	磯本 南		NIHON SPINDLE MFG. CO., LTD. JAPAN					
CUSTOMER	WORK NO.	GROUP NO.	NO. OF SETS	REV. NO.	NO.	REVISION	DATE	DRAWN		日本スピンドル製造株式会社				DWG NO.	35-46022△6