

NS クーリングタワー 仕様書

NEシリーズ (低騒音形)

項目		仕様				
機種		CTA - 5 FNE				
形式		カウンターフロー式				
設計仕様	冷却能力	22.67		kW		
	循環水量	65		l/min		
	入口水温	37		°C		
	出口水温	32		°C		
	外気湿球温度	27		°C		
	蒸発損失	循環水量の	0.87		%	
	水滴損失	循環水量の	0.1		%以下	
寸法・質量	幅	750		mm		
	奥行	750		mm		
	全高	基礎上端から	1519		mm	
	製品質量	32		kg		
	運転質量	71		kg		
	貯水量	36		l		
	送風機電動機	送風機形式	軸流式			
駆動方式		直結式				
送風機径		φ 400 mm				
電動機形式		全閉屋外形				
電源, 定格電流		3φ 200 V	50/60 Hz		0.51/0.70 A	
定格出力, 極数, 台数		100 W	6 p		1 台	
配管		入口管	40 A	X	1 (Rpメソ)	
	出口管	40 A	X	1 (Rcメソ)		
	オーバーフロー管	25 A	X	1 (Rcメソ)		
	ドレーン管	25 A	X	1 (Rcメソ)		
	自動給水管	15 A	X	1 (Rpメソ)		
材質	塔本体	FRP (ガラス繊維強化ポリエステル樹脂)				
	内部金具	鋼材 (溶融亜鉛メッキ)				
	冷水槽	FRP (ガラス繊維強化ポリエステル樹脂)				
	充填材	PVC (硬質塩化ビニル樹脂)				
	散水装置	PVC, ABS樹脂				
	ルーバ	AAS樹脂				
	配管取合	SGP, ASA樹脂				
散水方式	貯水圧回転散水式					
所要水頭			8.8	kPa		
耐震	水平 1.0G		鉛直 0.5G			
防錆処理	鋼材部: 溶融亜鉛メッキ (無塗装)					
樹脂部色彩	アイベリホワイト (FRP)					
標準附属品	ストレーナ, ファンガード ボ-ルタップ (給水圧は、0.03~0.3MPaの範囲でご使用ください)					

特記事項

工事範囲外	1) 基礎工事 2) 塔外配管工事 3) 電気配線工事
	4) 荷下ろし 吊り上げ 横持ち 5) 据付 6) 据付面のレベル出し
	7) 箱抜き穴の埋戻し

外形図図番	3R - 13056 Δ2	基礎参考図図番	3R - 13056 Δ2
-------	---------------	---------	---------------

承認	今西	検印	有満	作成	舟山	日付	2005 . 9 . 1
						番号	CT-A 16990 Δ3
NIHON SPINDLE MFG. CO., LTD. 日本スピンドル製造株式会社						Δ3	2023 . 2 . 28
						Δ2	2021 . 12 . 1