



NO. PIECES FOR 1 SET		DESCRIPTION	DWG NO. / STANDARD NO.	MARK	CODE NO.	REMARK
GROUP						
2	1					






基礎参考図

配管仕様

記号	名 称	管 径	接 続
A	冷却水入口管	65A×1	Rp メネジ
B	冷却水出口管	65A×1	Rc メネジ
C	ドレーン管	25A×1	Rc メネジ
D	オーバーフロー管	25A×1	Rc メネジ
E	自動給水管	15A×1	Rp メネジ
F	手動給水管	15A×1	Rp メネジ

製品質量	148 kg
運転質量	455 kg



					—	4×	ターミナルボックス追記、記事削除	21.12.01	有満 仲谷		SCALE	1 : 30	DATE	1995・10・25	CTA-30NL	
					—	3×	ファンケーシング (245→220)、全高 (2305→2280) 寸法変更	17.05.01	飛田 田中		DRAWN	CHK'D	INSP.	APPR.	冷却塔外形図	
					—	6×	水槽高さ変更：4 4 5→4 6 0	24.12.04	磯本 (南)		小西	山本	金	標		
					3カ-04193	5×	図形整備	23.02.28	磯本 南		NIHON SPINDLE MFG. CO., LTD. JAPAN					DWG NO.
CUSTOMER	WORK NO.	GROUP NO.	NO. OF SETS		REV. NO.	NO.	REVISION	DATE	DRAWN		日本スピンドル製造株式会社				35-46046	6